



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00334/21

Серия **RU** № **0318774**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРХАН - ТОРГОВЫЙ ДОМ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 143002, Россия, Московская область, город Одинцово, село Акулово, улица Новая, дом 120, строение 1, офис 529. Адрес места осуществления деятельности: 143002, Россия, Московская область, город Одинцово, село Акулово, улица Новая, дом 120, строение 1, офис 529. Основной государственный регистрационный номер: 1027739654700. Телефон: +74959332400; Адрес электронной почты: info@doorhan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРХАН - ТОРГОВЫЙ ДОМ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 143002, Россия, Московская область, город Одинцово, село Акулово, улица Новая, дом 120, строение 1, офис 529. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143002, Россия, Московская область, город Одинцово, село Акулово, улица Новая, дом 120, строение 1, литер Н.

ПРОДУКЦИЯ

Ворота противопожарные стальные подъемно-секционные марки «DoorHan», модели «ISD FP», со светопрозрачным заполнением до 25% от площади проема в свету (светопрозрачное заполнение – стекло многослойное пожаростойкое марки «ЩИТ-201-60», толщиной 28 мм, производства ООО «ФОТОТЕХ по ТУ 5923-011-18108815-09), со сплошным полотном, выполненным из трёхслойных сэндвич панелей (облицовка с двух сторон – стальные листы, толщиной не менее 0,5 мм, утеплитель – плиты минераловатные теплоизоляционные плотностью не менее 130 кг/м³); с противопожарной дверью (калиткой), габаритными размерами в свету 900x2051 мм; с лючком для пожарного рукава, габаритными размерами в свету 200x200 мм, со стальными направляющими (толщиной листовой стали не менее 1,9 мм), общей толщиной полотна ворот не менее 60 мм, вынуждаемые в соответствии с ТУ 5284-001-18897806-2016 «Ворота металлические противопожарные и противодымные». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний ППБ-456/06-2021 от 16.06.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 412-СС/05-2020 от 06.05.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные противопожарные двери и ворота метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости - EI60. Условия хранения: согласно требованиям ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, Срок службы – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.06.2021

ПО 16.06.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Греценко Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна (Ф.И.О.)