

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 031.02 00668

Серия ВУ № **0044238**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний»; место нахождения: Республика Беларусь, 220014, город Минск, улица Минина, 15, комната 1; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220014, город Минск, улица Минина, 15; тел.: +375 17 322 10 33; адрес электронной почты (e-mail): tisi@tisi.by; аттестат аккредитации № ВУ/112 031.02 от 03.09.1996

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан–Торговый Дом», сведения о регистрации: основной государственный регистрационный номер 1027739654700; место нахождения: Российская Федерация, 143002, Московская область, город Одинцово, село Акулово, улица Новая, дом 120, строение 1, офис 529; телефон: +7 495 933 24 00; адрес электронной почты (e-mail): info@doorhan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан–Торговый Дом»; место нахождения: Российская Федерация, 143002, Московская область, город Одинцово, село Акулово, улица Новая, дом 120, строение 1, офис 529; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 143002, Московская область, город Одинцово, село Акулово, улица Новая, дом 120, строение 1

ПРОДУКЦИЯ

Ворота противопожарные рулонные (шторы) торговой марки DoorHan модели ДНСФР1 по ТУ 25.11.23-001-18897806-2023 «Ворота металлические противопожарные и противодымные. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7019900029

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 0275-С от 14.08.2023 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СибМосТест», аттестат аккредитации № RA.RU.21HC35; акт анализа состояния производства от 12.04.2023 Органа по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний», эксперт-аудитор Елистратов О.А. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт: ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Продукция выпускается по конструкторской документации ДНСФР1.000. Ворота противопожарные рулонные (шторы) торговой марки модели ДНСФР1, с орошением, с лазером, с электроприводом, имеют предел огнестойкости EI 120 (могут подвергаться огневому воздействию с любой из двух сторон) при работе водяной завесы со стороны, противоположной огневому воздействию, с интенсивностью орошения не менее (0,06×h) л/м×с на погонный метр по ширине, где h – высота шторы в метрах. Максимальные габаритные размеры шторы по конструкторской документации: ширина - 15000 мм, высота - 9000 мм.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.09.2023


ПО

07.09.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Тыфатулина Наталья Геннадьевна
(Ф.И.О.)

Елистратов Олег Александрович
(Ф.И.О.)

